



**Errata nº. 04 - Edital de Tomada de Preços nº. 02/2018**

**Edital de Tomada de Preços nº. 02/2018**

**Onde se lê:**

**10.4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL**

10.4.3.1. Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, deverá ser apresentado atestado firmado por órgão público ou por empresa privada, e registrado no CREA ou CAU, comprovando haver a empresa licitante e/ou o profissional de nível superior executado serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância, para habilitação das empresas participantes, são os seguintes serviços/obras: (conforme o disposto no art. 30, inciso II e §§ 2º e 3º da Lei Federal nº8.666/93), que poderão constar de atestados diversos, desde que cada item esteja integralmente comprovado em um deles:

- Concreto FCK = 25MPa: 65,00m<sup>3</sup>;
- Divisória tipo painel- painel, com 35mm de espessura: 80,00m<sup>2</sup>;
- Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12,00m: 310,m<sup>2</sup>
- Telhamento com telha metálica termo acústica E= 30mm: 310,0m<sup>2</sup>
- Piso em granilite, marmorite ou granitina, espessura 8mm: 185,m<sup>2</sup>

**Leia-se:**

**10.4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL**

10.4.3.1. Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, deverá ser apresentado atestado firmado por órgão público ou por empresa privada, e registrado no CREA ou CAU, comprovando haver a empresa licitante e/ou o profissional de nível superior executado serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância, para habilitação das empresas participantes, são os seguintes serviços/obras: (conforme o disposto no art. 30, inciso II e §§ 2º e 3º da Lei Federal nº8.666/93), que poderão constar de atestados diversos, desde que cada item esteja integralmente comprovado em um deles:

- Concreto FCK = 25MPa: 65,00m<sup>3</sup>;
- Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12,00m: 310,m<sup>2</sup>
- Telhamento com telha metálica termo acústica E= 30mm: 310,0m<sup>2</sup>
- Piso em granilite, marmorite ou granitina, espessura 8mm: 185,m<sup>2</sup>

São Fidélis, 20 de junho de 2018

**Rogéria de Carvalho Quintão**

**Secretária Municipal de Gestão e Recursos Humanos**